



Подтверждение

Eurofins Product Testing A/S подтверждает, что образец грунтовки (для локального применения на пористых основаниях (кроме дерева)) с наименованием

Uzin PE 414 Turbo

поставляемого компанией

Uzin Utz AG

показал низкое содержание ЛОС при испытании согласно правилу SCAQMD 1168, как указано в критерии LEED IEQ 4.1 (клеевые материалы и герметики).

Содержание ЛОС было ниже предельного значения, установленного на уровне 50 г ЛОС (за вычетом воды) на литр для локального применения на пористых основаниях (кроме дерева).

Испытание проведено в октябре 2009 года, см. протокол испытаний № 770901_1168.

Содержание летучих веществ (включая воду) рассчитано компанией Eurofins.

Содержание воды определено компанией Eurofins.

Содержание сухого остатка определено компанией Eurofins.

Настоящее подтверждение позволяет учитывать применение продукта Uzin PE 414 Turbo для выполнения критерия LEED IEQ 4.1 (клеевые материалы и герметики).

16 октября 2009 года

Thomas Neuhaus

Руководитель испытательного центра эмиссий продукции

Eurofins Product Testing A/S

Smedeskovvej 38

DK 8464 Galten / Дания

Тел +45 70 22 42 76

Факс +45 70 22 42 75

www.product-testing.eurofins.com

Использование логотипа U.S. Green Building Council не означает, что USGBC одобрил данное подтверждение или какой-либо упомянутый продукт. Использование этого логотипа лишь свидетельствует о том, что Eurofins Product Testing A/S является членом U.S. Green Building Council.

Перевод предоставлен для ознакомления. Официальный документ — на языке оригинала (английский). Протокол испытаний № 770901_1168 от 16.10.2009. Выдано Eurofins Product Testing A/S (Дания).