



# Подтверждение

Eurofins Product Testing A/S подтверждает, что образец грунтовки-герметика для непористых архитектурных оснований (sealant primer, architectural non porous) с наименованием

**UZIN PE 460**

поставляемого компанией

**UZIN UTZ AG**

показал низкое содержание ЛОС при испытании согласно правилу SCAQMD 1168, как указано в критерии LEED 2009 с4.1 / LEED v4 для материалов с низким уровнем выделений (клеевые материалы и герметики).

Содержание ЛОС было ниже предельного значения, установленного на уровне 250 г ЛОС (за вычетом воды) на литр для грунтовок-герметиков для непористых архитектурных оснований.

Фактическое содержание ЛОС в продукте было ниже 10 г ЛОС (за вычетом воды) на литр.

Испытание проведено в феврале 2014 года, см. протокол испытаний № 392-2014-00018901.

Содержание летучих веществ рассчитано компанией Eurofins.

Содержание воды предоставлено заказчиком.

Содержание освобождённых от учёта соединений принято равным нулю.

Содержание сухого остатка определено компанией Eurofins.

**Настоящее подтверждение позволяет учитывать применение испытанного продукта для выполнения критерия LEED 2009 EQ с4.1 / LEED v4 для материалов с низким уровнем выделений (клеевые материалы и герметики) в части содержания ЛОС.**

01 апреля 2014 года

Thomas Neuhaus  
Руководитель испытательного центра эмиссий продукции

**Eurofins Product Testing A/S**

Smedeskovvej 38

DK 8464 Galten / Дания

Тел +45 70 22 42 76

Факс +45 70 22 42 75

[www.product-testing.eurofins.com](http://www.product-testing.eurofins.com)

*Использование логотипа U.S. Green Building Council не означает, что USGBC одобрил данное подтверждение или какой-либо упомянутый продукт. Использование этого логотипа лишь свидетельствует о том, что Eurofins Product Testing A/S является членом U.S. Green Building Council.*

*Перевод предоставлен для ознакомления. Официальный документ — на языке оригинала (английский). Протокол испытаний № 392-2014-00018901. Выдано Eurofins Product Testing A/S (Дания).*