

TFI-Отчёт 452305-02

Классификация

по реакции на горение согласно EN 13501-1:2010

Отчёт составлен для

Uzin Utz AG
Dieselstr. 3
89079 Ulm
GERMANIA

Продукт

Подложка
Uzin Multimoll Vlies

Ответственный специалист

Dipl.-Ing. Ulrike Balg
Тел: +49 241 9679 133
u.balg@tfi-online.de

Данный отчёт содержит 4 страницы и 0 приложений.



Аахен, 22.01.2016


Dr. Ernst Schröder

Настоящий документ снабжён квалифицированной электронной подписью и действителен без собственноручной подписи.

Настоящий отчёт относится только к испытанным образцам и составлен добросовестно и со всей тщательностью. Он может воспроизводиться только полностью, никогда — в виде выдержек. В остальном действуют Общие условия компании Textiles & Flooring Institute GmbH для выполнения заказов.



Notified Body
No. 1658



Vom Deutschen Institut
für Bautechnik (DIBt)
anerkannte Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17152-01-00
Akkreditiert für die in der Anlage zur
DAkkS-Urkunde genannten Verfahren

Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen · Deutschland
Tel: +49.241.9679 00
www.tfi-online.de

HRB 8157 Aachen
Ust-IdNr. DE209411312
Geschäftsführer
Dr. Ernst Schröder

1 Ход работы

Задание на испытание	Классификация по реакции на горение согласно EN 13501-1:2010
Заказ от	17.12.2015
Ваш индекс	VG/eg
Наименование продукта(ов)	Uzin Multimoll Vlies
Номер образца TFI	15-12-0242

2 Описание продукта

Строительный продукт полностью описан в указанном в пункте 3 протоколе испытаний, который лежит в основе данной классификации, и в соответствующем приложении KT.

3 Результаты

3.1 Протоколы испытаний и результаты как основание классификации

Испытательная организация	Отчёт составлен для	Номер отчёта	Метод испытания
Textiles & Flooring Institute GmbH	Uzin Utz AG	452305-01 от 22.01.2016	EN ISO 9239-1:2010
			EN ISO 11925-2:2010 (время воздействия пламени 15 с)

3.2 Результаты испытаний

Продукт	Метод испытания	Параметр	Кол-во испытаний	Результат	
				Среднее значение	Требование выполнено (Д/Н)
	EN ISO 9239-1:2010	средний критический тепловой поток [кВт/м²]	3	≥ 11,0	
		интеграл плотности дыма [% × мин]		6	
	EN ISO 11925-2:2010	вершина пламени ≤ 150 мм	6	–	Д

3.3 Классификация и область применения

Строительный продукт «Uzin Multimoll Vlies» классифицируется по реакции на горение следующим образом:

B_{fl}

Дополнительная классификация по дымообразованию:

s1

Дополнительная классификация по горящему каплепадению / отслаиванию:

–

Формат классификации реакции напольных покрытий на горение:

Реакция на горение		Дымообразование	
B _{fl}	–	s	1

Классификация реакции на горение: B_{fl} – s1

Данная классификация действительна для следующей области конечного применения:

Вид конечного применения	напольное покрытие, укладываемое горизонтально
Основание	негорючие основания (евроклассы A1 и A2-s1,d0) с плотностью $\geq 1350 \text{ кг/м}^3$
Подложка под покрытие	нет
Способ крепления	приклеенное или неприклеенное
Шов согласно EN ISO 9239-1:2010	нет

Ограничения

Настоящий классификационный документ не является допуском типовой конструкции или сертификацией продукта.

Классификация, присвоенная строительному продукту в данном отчёте, пригодна для декларации изготовителя или декларации характеристик на соответствие в рамках процедуры подтверждения соответствия «Система 3» совместно с маркировкой CE в рамках Директивы о строительной продукции или Регламента о строительной продукции.

Изготовитель предоставил заявление, приложенное к документации. В нём подтверждается, что исполнение продукта не включает специфических процессов, методов или операций (например, добавления огнезамедляющих веществ, ограничения органических компонентов или добавления наполнителей) для улучшения реакции на горение с целью достижения полученной классификации. Вследствие этого изготовитель сделал вывод, что «Система 3» процедуры подтверждения соответствия, соответственно «Система 3» оценки и проверки постоянства характеристик, является надлежащей.

Поэтому испытательная организация не играла никакой роли в отборе образцов, хотя испытательная организация располагает соответствующими подтверждениями, предоставленными изготовителем, позволяющими проследить происхождение испытанных образцов.