



Подтверждение

Eurofins Product Testing A/S подтверждает, что образец клея для ковровых покрытий / клея для резиновых напольных покрытий (Indoor Carpet Adhesive / Rubber Floor Adhesive) с торговым наименованием

UZIN KE 2000 S

поставляемого компанией

UZIN Utz AG

показал низкое содержание ЛОС при испытании согласно правилу SCAQMD 1168, как указано в критерии LEED 2009 с4.1 (клеевые материалы и герметики).

Содержание ЛОС было ниже предельных значений, установленных на уровне 50 г ЛОС (за вычетом воды) на литр для «клеевых материалов для ковровых покрытий» и 60 г — для «клеевых материалов для резиновых напольных покрытий».

Испытание проведено в марте 2012 года (G13944AA). Испытание выполнено согласно ISO 17025:2005.

Содержание летучих веществ рассчитано компанией Eurofins.

Содержание воды определено компанией Eurofins.

Содержание освобождённых от учёта соединений принято равным нулю.

Содержание сухого остатка определено компанией Eurofins.

Настоящим подтверждением продукт UZIN KE 2000 S подтвердил соответствие требованиям критерия LEED 2009 EQ с4.1 (клеевые материалы и герметики).

20 июня 2012 года

Inge Bondgaard
Инженер-химик

Eurofins Product Testing A/S

Smedeskovvej 38

DK 8464 Galten / Дания

Тел +45 70 22 42 76

Факс +45 70 22 42 75

www.product-testing.eurofins.com

Использование логотипа U.S. Green Building Council не означает, что USGBC одобрил данное подтверждение или какой-либо упомянутый продукт. Использование этого логотипа лишь свидетельствует о том, что Eurofins Product Testing A/S является членом U.S. Green Building Council.

Перевод предоставлен для ознакомления. Официальный документ — на языке оригинала (английский). Протокол испытаний № G13944AA. Выдано Eurofins Product Testing A/S (Дания).