

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие по строительству
«Институт БелНИИС», Республика Беларусь, 220076 г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15Б,
+375 17 270 90 01, email: institute@belniis.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 05.6411.26

Дата регистрации « 28 » сентября 2026 г.

Действительно до « 28 » сентября 2027 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Грунтовка однокомпонентная на полиуретановой основе UZIN PE 414 BiTurbo

2. Назначение

для грунтования поверхностей строительных конструкций при устройстве
покрытия пола с применением паркетных изделий внутри зданий и сооружений
различного назначения

3. Изготовитель

UZIN UTZ SE, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Федеративная Республика Германия

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Европаркет», 223010, Минский р-н,
пос. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 1В, к. 55, Республика Беларусь

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний от 22.09.2026 № 543/2-3, выданного Испытательным центром Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС», № ВУ/112 1.0290.

6. Техническое свидетельство действует на

договор поставки товара от 12.02.2026 № 1202-2026.

7. Особые отметки

Данные маркировки: торговый знак UZIN, PE 414 BiTurbo, однокомпонентная быстросохнущая грунтовка на основе PUR-полимеров, быстросохнущая грунтовка для блокирования остаточной влаги до 4 см-% на цементных стяжках или бетоне без подогрева и с подогревом –до 2,5 CM-%, Art.№.59643, 0,9 kg, coverage 13m², дата изготовления 18/02/26 09301, адреса представительств производителя, пиктограммы с указанием условий применения, UZIN UTZ YOUR FLOOR. OUR PASSION.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



О.Н. Лешкевич

28

сентября 2026 г.

№ 0025846

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС 05.6411.26

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

грунтовки однокомпонентной на полиуретановой основе UZIN PE 414 BiTurbo
производства UZIN UTZ SE, Федеративная Республика Германия.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	Визуально	Однородная вязкая паста бежевого цвета без посторонних примесей
2.	Массовая доля нелетучих веществ, %	ГОСТ 31939	97,8
3.	Плотность, г/см ³	ГОСТ 31992.1	1,18
4.	Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	ГОСТ 26589 метод А	2,67 А – адгезионный отрыв
5.	Время высыхания до степени 3, мин	ГОСТ 19007	30

Руководитель
уполномоченного органа

О.Н. Лешкевич



№ 0069653

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 05.6411.26

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на грунтовку однокомпонентную на полиуретановой основе UZIN PE 414 BiTurbo (далее-грунтовка) производства UZIN UTZ SE, Федеративная Республика Германия, предназначенную для грунтования поверхностей строительных конструкций при устройстве покрытия пола с применением паркетных изделий внутри зданий и сооружений различного назначения.

2. Грунтовка применяется для обработки впитывающих влагу оснований перед нанесением нивелирующих составов, перед укладкой паркетных изделий с использованием клеев однокомпонентных на основе смол производства UZIN UTZ SE, Федеративная Республика Германия.

3. Грунтовку изготавливают однокомпонентной на полиуретановой основе без растворителя.

4. Нанесение грунтовки на подготовленное основание следует осуществлять в соответствии с указаниями изготовителя.

5. Перед применением грунтовки необходимо произвести подготовку основания. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, обеспыленной, без трещин и следов загрязнений веществами, снижающими адгезию. Цементные и гипсосульфатные стяжки необходимо отшлифовать и пропылесосить. Любые снижающие адгезию слои должны быть удалены.

6. Грунтовка наносится на подготовленное основание равномерно «крест-накрест» при помощи нейлонового валика в 1-2 слоя (расход 80–150 г/м² на слой). Допускается для нанесения грунтовки на очень гладких и ровных наливных гипсосульфатных или сборных стяжках использовать шпатель-ракель. Перед применением грунтовку необходимо выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать. Работы с применением грунтовки рекомендуется осуществлять согласно инструкции изготовителя при температуре в помещении 18–25 °С, температуре пола выше 15 °С и относительной влажности воздуха не выше 65 %. В случае слабых стяжек или для получения барьера от влаги грунтовку следует наносить в два слоя, с межслойным интервалом 48 часов. Второй слой грунтовки следует покрыть кварцевым песком. После высыхания грунтовки следует удалить остатки несвязанного песка и далее возможно приступить к укладке изделий паркетных с применением клеев для паркета.

